



NOTA: Distanțele între dispozitivele de sustinere ale conductelor din polipropilena

ECHIPAMENTA		De (mm)	Distanța de susținere pe orizontală, în cm, la temperatură	OTEL Ø ["]	PPR Dn[mm]
		20	60	60°C (retur)	80°C (tur)
		25	70	65	55
		32	80	75	
		40	85	80	
		50	95	85	
		63	115	95	
		75	125	110	
		90	130	115	
		110	145	130	

NOTA:

1. SE VOR RESPECTA TRASEELE SI DIMENSIUNILE EXISTENTE ALE CONDUCTELOR
2. NODUL DE CONTORIZARE EXISTENT SE VA DEMONTA SI REMONTA

LEGENDA:



S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L.	Denumire: Reabilitare termica Bloc 32, sc.2 Str. Turda, nr. 106	PR.NR.: 73/2013 J-AC/190-S
Calea Dorobanti nr. 111-135, bl. 9E, sc.c, et.2, ap.60 Sector 1, Bucuresti	Adresa:	FAZA: PT+DDE
Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1		PLANSA NR.: 101
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNAȚURA
Sef Proiect	ing. Moldoveanu Mariana	<i>[Signature]</i>
Proiectat	ing. Cotighiu Marian	
Desenat	teh. Necula Angela	
	Date: 2013	