


FATADA LATERALA DREAPTA

FATADA LATERALA STANGA

ZONA CALCAN



NOTA 1:
 - Termosistem cu polistiren expandat ignifugat EPS de 10cm grosime la pereti;
 - Termosistem cu polistiren extrudat ignifugat XPS de 10cm grosime la soclu;
 - Termosistem cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3cm boraj ferestre;
 - Termosistem cu polistiren expandat ignifugat EPS de 10cm grosime la partea inferioara a placii balconelor de la etajului, cand la parter nu exista balcon;
 - Termosistem cu polistiren expandat ignifugat EPS de 8cm grosime la pereti de la windfing catre apartamente si la partea inferioara a placii peste parter.
 - Termosistem cu polistiren expandat ignifugat EPS de 8cm grosime la partea inferioara a placii peste usori, pe zona apartamentelor.
 - Termosistem cu polistiren extrudat ignifugat XPS de 15cm grosime pe terasa;

NOTA 2:
 Din considerente de securitate la incendiu, se vor lua urmatoarele masuri:
 - Sistemul compozit de izolare termica in structura compacta a peretilor perimetrali trebuie sa se incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0;
 - Se vor realiza fasi orizontale continue de material termoizolant, vata minerala bazaltica, cu clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1, d0, dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de 30cm, grosime 10cm;
 - Materialele termoizolante al planseelor peste ultimul nivel va avea clasa de reactie la foc C-s2, d0.

NOTA 3:
 Ferizorul de tamplarie are obligatie de a face propriile masuratori pe sambur inainte de procurarea materialelor.

NOTA 4:
 Cerinte constructive pentru tamplarie exterioara termoizolanta din profile PVC cu galf exterior:
 - Profil cu 5 camere, culoare alba;
 - Clasa A;
 - Armatura otel zincat;
 - Galf de ventilatie mecanica;
 - Geam termoizolant dublu 4-16-4, Low-E;
 - Feronerie otel-inacanta cu inchideri multipunct;
 - Galf exterior.

PR.NR.: 73/2013 J-AC/190-S		Denumire: Reabilitare termica Bloc 32	
FAZA		Adresa: str. Turda, nr. 106	
DTAC+PT+DE		Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1	
PLANSA NR.:	A18	SPECIFICATIE	SEMNATURA
		Sef Proiect	ing. Moldoveanu Mariana
		Proiectat	arh. Pavel Daniel
		Desenat	arh. Pavel Daniel
		Scara:	1:100
		Data:	2014
		Titlul plansei Plan fatade laterale - propunere	

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L.
 J40 / 5119 / 2012
 Calea Dorobantii nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60
 Sector 1, Bucuresti