



NOTA: Distanțele între dispozitivele de susținere ale conductelor din polipropilena

De (mm)	Distanță de susținere pe orizontală, în cm, la temperatură	
	60°C (retur)	80°C (tur)
20	60	55
25	70	65
32	80	75
40	85	80
50	95	85
63	115	95
75	125	110
90	130	115
110	145	130

NOTA

1. SE VOR RESPECTA TRASEELE SI DIMENSIUNILE EXISTENTE ALE CONDUCTELOR
 2. NODUL DE CONTORIZARE EXISTENT SE VA DEMONTA SI REMONTA

LEGENDA



S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L.	J40 / 5119 / 2012	Calea Dorobanti nr. 111-135, bl. 9E, sc.c, et.2, qp.60 Sector 1, Bucuresti	Denumire: Reabilitare termica Bloc 18, sc.A Adresa: Str. Dr. Iacob Felix,(magazine la parter) nr.99	PR.NR.: 53/2013 J-AC/190-S FAZA: PT+DDE	PLANSA NR.:	101
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:100	Titlul plansei: Instalatii termice		
Sef Proiect	ing. Moldoveanu Mariana					
Proiectat	ing. Cotenghiu Marian					
Desenat	teh. Necula Angela					